

ТОО «ПожТехЭкспертиза»

ПРОЕКТ

пожарной сигнализации
ГККП «Ясли-сад «Айгелек» ГУ «Отдел образования
Уилского района Управления образования
Актюбинской области»,

расположенное по адресу:

РК., Актюбинская область, Уилский район, Коптогайский с.о., с.
Коптогай, ул. Тауелсиздик, д. 18.

г. Актюбе

2022 г.

Общие указания.

Пожарная сигнализация.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, предоставленного технического паспорта и в соответствии с нормативной документацией. Здание ГСКП «Ясли-сад «Айгөлек», пол бетонный, двери ЛДСП, окна пластик. Проектом предлагается оснащение системой автоматической пожарной пожарной сигнализации.

Система пожарной сигнализации детского сада построена на базе приемно-контрольного прибора серии «Гранит - 4». Для обнаружения пожаров применяются датчик пожарный дымовой ИП212-141, датчик пожарный дымовой ИП212-145, датчик пожарный тепловой ИП 103-5 и ручной извещатель ИПР513-10. Защита системой пожарной сигнализации подлежат все помещения. Система обеспечивает круглосуточную защиту здания.

Проводка выполняется кабелем: КСПВ 2*0,5; КСПВ 4*2*0,5.
Система оповещения людей о пожаре предусматривает световые указатели «Шыгу - Выход», светозвуковой извещатель пилла «Янтарь-С».

Монтаж пожарной сигнализации необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. При строгом соблюдении техники безопасности при проведении электро-монтажных работ.

Условные графические обозначения

	Пульт охранно-пожарной сигнализации
	Извещатель пожарный ручной
	Дымовой датчик
	Тепловой датчик
	Звуковой оповещатель
	Световой оповещатель «Шыгу» / «Выход»

02 - 2022 - ПС

РК., Актобинская область, Уйылский район, Коптогайский с.о., с. Коптогай, ул. Тауелсиздик, д. 18

Автоматическая
пожарная сигнализация

Лист

Листов

2

4

План размещения системы
ГСКП «Ясли-сад «Айгөлек»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		2	08		23.02.2022 г.
Проверил	Умаров А.С.				
Разработал	Атабекулы М.				
Изм. №	Дата	Подпись			
ГЖТ -0008	23.02.2022				

Копия в архив! Менеджер: Шеф И. Аманжол

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пожарная сигнализация:						
1	Прибор приемо-контрольный	Гранит - 4			шт.	1	
2	Аккумуляторная батарея	AGM 12V / 7Ah			шт.	1	
3	Извещатель световой	«Выход»			шт.	2	
4	Извещатель светозвуковой	Янтарь-С			шт.	2	
5	Извещатель дымовой	ИП 212-141			шт.	20	
6	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10			шт.	2	
7	Извещатель тепловой	ИП 103-5			шт.	2	
8	Кабель и расходные материалы						
9	Кабель	КСПВнг 4*0.5			м.	34	
10	Кабель	КСПВ 2*0.5			м.	72	
11	Кабельный канал	10*15			м.	66	

02 - 2022 - ПС

РК., Актыобинская область, Ушлский район, Колтогайский с.о., с. Колтогай, ул. Тауелсиздик, д. 18

Автоматическая
пожарная сигнализация



Листов

Лист

4

4

План размещения системы
ГККП «Ясли-сад «Алматы»

23.02.2022

Ине.№

ГЖТ -0008

Подпись

Дата

Разработал

Атабекүлы М

Умаров А.С.

Лист

№ док.

4

08

Дата

Внесены в проект. Мероприятия. Директор М. Аманжол